

騒音斉合施設大井その1消火設備取替工事

質問回答書

令和8年9月

(独) 空港周辺整備機構

質問回答書

件 名：騒音斉合施設大井その1消火設備取替工事

質 問		回 答	
1	①移動式粉末消火設備機器について 図面に記載の移動式粉末消火設備機器の既設寸法が記載されておりますが 新設する機器は、寸法が変更となっても問題ないでしょうか。 符号3の機器については、現行で認定が取れないため供給ができません。 新設する移動式粉末消火設備の横に既製品消火器BOXを取付する施工方法 にて問題ないでしょうか。 参考に使用予定機器図をご送付いたします。	1	新設する機器の寸法が、既設寸法から変更となるのは可能です。必ず 取付架台の寸法をご確認ください。 符号3の機器につきましては、新設する移動式粉末消火設備の横に既 製品消火器BOXを取付する施工方法で差支えありません。
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	