

騒音斉合施設大井その1消火設備取替工事

質問回答書

令和8年9月

(独) 空港周辺整備機構

質問回答書

件 名： 騒音斉合施設大井その1消火設備取替工事

	質 問		回 答
1	各消火機器の表示灯についての配線につきましては別途工事で考えておりますが宜しいでしょうか。(表示灯本体は機器付属の為本工事)	1	本工事は機器取替であり、機器に接続されている配線は既設流用となっております。つなぎ込み作業は本工事に含まれております。
2	消火栓・放水口に接続してある配管について、経年劣化によるネジの腐食等が散見された場合は、別途配管取替のお見積書を作成するという考えで問題ないでしょうか。	2	既設管接続と考えておりますので、変更が生じれば協議いたします。
3	現場環境改善項目の快適トイレの設置に関しては任意で考えておりますが問題無いでしょうか。	3	設置スペースがありませんので、既設トイレをご使用ください。
4	現場作業員の駐車場は、ナフコ福岡空港店様 屋上駐車場空きスペースを使用させて頂く事で宜しいでしょうか。	4	空きスペースをご使用ください。
5	屋上への搬入は、トラックにて搬入・据付できるものと考えております。問題無いでしょうか。	5	トラックにて搬入・据付可能ですが、高さ制限が2.2mとなっております。必要に応じて現地をご確認ください。
6		6	
7		7	
8		8	